



01.2009

Feuerwehr Amberg

Fachbereich Einsatzvorbereitung/VB

Ergänzende Hinweise zur TAB

Für die Bedieneinheiten von Brandmeldeanlagen, die ab dem Februar 2009 im Bereich der Stadt Amberg aufgeschaltet werden, gilt Abweichend zur TAB auf Seite 10 Abschnitt 8, das das Feuerwehrbedienfeld (FBF) und Feuerwehranzeigetableau (FAT) nicht mehr mit einem Halbzylinder der Gebäudeschließung zu versehen sind, sondern mit einem Halbzylinder der neu eingeführten Feuerwehrschießung der Feuerwehr Amberg. Bestehende Anlagen müssen im Bedarfsfall nachgerüstet werden.

Werden sogenannte Feuerwehrinformationszentralen (FIZ) für die Unterbringung von FBF, FAT, Feuerwehrlaufkarten und für den Feuerwehreinsatzplan eingebaut, ist nachfolgend abgebildete Ausführung zu verwenden. Hier ist ebenfalls ein Schloss der Feuerwehrschießung Amberg zu verwenden.



Die Feuerwehrschießung ist auch für die Sicherung von Bockleitern und Plattenhebern, die für die Feuerwehr zur Alarmverfolgung hinterlegt sind, einzubauen. Die Schließzylinder können gegen Erstattung der Beschaffungskosten bei der Feuerwehr Amberg bezogen werden.

Für den in der TAB beschriebenen Nebenschließzylinder Esser 1D 9 kann auch der Zylinder DOM CL 1 verwendet werden.